（排出水を公共用水域に排出する場合）

排出水の水質測定結果　令和8年度				採取日 3月31日	採取日 5月13日	採取日 6月2日	採取日 7月8日	採取日 7月28日	採取日 9月1日	採取日 10月7日	採取日	採取日	採取日	採取日	採取日
採取場所 清水槽西側の放流口				結果日 4月22日	結果日 6月11日	結果日 7月10日	結果日 8月3日	結果日 8月19日	結果日 9月28日	結果日 10月28日	結果日	結果日	結果日	結果日	結果日
項目		単位	基準値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
2	シアン化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	有機燐化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
5	六価クロム化合物	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
8	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
13	四塩化炭素	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
14	1,2ジクロロエタン	mg/L	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
15	1,1ジクロロエチレン	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
16	シス - 1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04					
17	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
18	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0.06	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006					
19	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
20	チラウム	mg/L	0.06	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006					
21	シマジン	mg/L	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003					
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
23	ベンゼン	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
25	ほう素及びその化合物	mg/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8					
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
28	1,4ジオキサン	mg/L	0.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					
29	水素イオン濃度	―	5.8以上8.6以下	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	7.9					
30	生物化学的酸素要求量	mg/L	10	1.8	0.6	1.6	1.1	1.3	1.0	2.3					
31	化学的酸素要求量	mg/L		―	―	―	―	―	―	―					
32	浮遊物質量	mg/L	20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
33	鉱油類含有量	mg/L	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
34	動植物油脂類含有量	mg/L	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
35	フェノール類含有量	mg/L	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
36	銅含有量	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
37	亜鉛含有量	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
38	溶解性鉄含有量	mg/L	1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
40	クロム含有量	mg/L	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
41	大腸菌数	CFU/mL	800	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10					
42	窒素含有量	mg/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
43	燐含有量	mg/L	0.5	0.11	0.11	0.09	0.12	0.11	0.1	0.08					
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	―	―	―	―	―	―	―		―	―	―	―

備考　測定の頻度については、月1回以上とする。

令和8年度　　排水処理処理設備の点検結果

点検月日	点　検　結　果	対　応　措　置
4月22日	異常無し	
5月13日	異常無し	
6月2日	異常無し	
7月8日	異常無し	
8月6日	異常無し	
9月4日	異常無し	
10月7日	異常無し	

